

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а т.236-15-05, 210-44-23, факс 212-42-52

(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г.Перми по Кировскому району

1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Пермь, ул. Сысольская, 16, т. 284-08-34 E-mail:kirov6bond@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона,)

Предписание № 295 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения
пожара.

Государственному казенному учреждению социального обслуживания Пермского края "социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних" г. Перми

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Перми по пожарному
надзору УНПР Главного управления МЧС России от "05" марта 2019 года

№ 295, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

в период с 09 часов 00 минут "27" марта 2019 года по 15 часов 00 минут "29" марта 2019 года

проведена плановая выездная проверка, инспектором ОНПР города Перми по Свердловскому району

и п. Новые Ляды 1 ОНПР по городу Перми Трухиным Иваном Андреевичем; инспектором ОГПН 1

ОНПР по городу Перми; Ваняткиным Олегом Владимировичем; инспектором ОНПР города Перми

по Кировскому району 1 ОНПР по городу Перми Каракуловой Натальей Игоревной,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления),

Государственного казенного учреждения социального обслуживания Пермского края "социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних" г. Перми, по адресу: г. Пермь, ул. Химградская,

9, при проведении проверки присутствовал директор ФКУСО ПК «"социально-реабилитационный

центр для несовершеннолетних" г. Перми Индейкина Татьяна Леонидовна

(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последние - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе
проверки:

N Пред писа ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретному месту выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	1	2	3	4
1.	Ширина марша наружной лестницы (левое крыло), предназначенной для эвакуации людей менее 1,35 м (фактически 0,8 м).	ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.29 СНиП 21-01-97*; п. 4.4.1, 5.2.5 СП 1.13130.2009.	01.05.2021	
2.	На объект защиты не представлена проектная документация, содержащая пожарно-технические характеристики.	ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3 СНиП 21-01-97*; п. 4.6 СП 2.13130.2012.	01.05.2021	

3.	Ширина эвакуационного выхода со 2-го этажа в свету менее 1,2 м. (фактически 0,8 м).	ст. 46 Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002; ст.4 п.4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009.	01.05.2021	
4.	Ширина эвакуационного выхода на лестничную клетку в свету менее 1,2 м. (фактически 0,9 м).	ст. 46 Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002; ст.4 п.4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009.	01.05.2021	
5.	Ширина пути эвакуации в свету из помещения туалета менее 0,7 м (по факту 0,58 м).	п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	01.05.2021	
6.	Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей менее 1,35 м (фактически 0,9 м).	ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.29 СНиП 21-01-97*; п. 4.4.1, 5.2.5 СП 1.13130.2009.	01.05.2021	
7.	Ширина эвакуационного выхода из помещения специалистов по социальной работе в свету менее 0,8 м (фактически 0,68 м).	ст. 46 Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002; ст.4 п.4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 6.16 СНиП 21-01-97*.	01.05.2021	
8.	Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки в тамбур в свету менее 1,2 м. (фактически 0,8 м).	ст. 46 Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002; ст.4 п.4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009.	01.05.2021	
9.	В подвальном помещении на противопожарных дверях складов отсутствуют устройства для samozакрывания.	п. 37.1 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.05.2021	
10.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения, в подвальном помещении, обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.05.2021	
11.	Руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов	п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	01.05.2021	

	дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.	утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».		
12.	На каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, отсутствует паспорт завода-изготовителя.	п. 475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».	01.05.2021	
13.	Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».	01.05.2021	
14.	Руководитель организации не обеспечил проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.	п. 49 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».	01.05.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.




(подпись)

«29» марта 2019 г.


Инспектор ОНПР г. Перми по
Свердловскому району и п. Новые Ляды
1 ОНПР по г. Перми
И.А. Трухин

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«29» марта 2019 года.



(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору