

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Пермскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)  
г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а т.236-15-05, 210-44-23, факс 212-42-52  
(указывается адрес места нахождения территориального органа  
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г.Перми по Кировскому району  
1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми**  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
г. Пермь, ул. Сырьевская, 16, т. 258-40-01 E-mail:kirovbond@yandex.ru  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона.)

**Предписание № 470 /1 /1**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

**Юридическому лицу государственному казенному учреждению социального обслуживания Пермского края «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Перми**  
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

**во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Перми по пожарному надзору УНПР Главного управления МЧС России от «26» апреля 2021 года № 470, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут «11» мая 2021 года по 12 часов 00 минут «07» июня 2021 года проведена внеплановая выездная проверка, старшим инспектором ОНПР г. Перми по Кировскому району 1 ОНПР по городу Перми Каракуловой Натальей Игоревной, Ваняткиным Олегом Владимировичем, инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Кировскому району 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления);

**мест осуществления деятельности государственного казенного учреждения социального обслуживания Пермского края «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Победы, 37, при проведении проверки присутствовала директор Индейкина Татьяна Леонидовна.**  
(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:**

N Пред писа ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объект защиты не представлена проектная документация, содержащая пожарно-технические характеристики.	ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3 СНИП 21-01-97*; п. 4.6 СП 2.13130.2012.	01.06.2022	
2.	Ширина пути эвакуации в свету из помещения № 7 (туалет) в помещение № 8 (игровая комната), согласно	п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.06.2022	

	кадастровому паспорту, менее 0,7 м (по факту 0,68 м).	безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.		
3.	Ширина эвакуационного выхода со 2-го этажа, согласно техническому паспорту, в свету менее 1,2 м. (фактически 0,82 м).	ст. 46 Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002; ст.4 п.4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009.	01.06.2022	
4.	Ширина марша наружной лестницы, предназначенной для эвакуации людей менее 1,35 м (фактически 0,66 м) выход из помещения № 18, согласно техническому паспорту.	ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.29 СНиП 21-01-97*; п. 4.4.1, 5.2.5 СП 1.13130.2009.	01.06.2022	
5.	В ограждении наружной лестницы вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.29 СНиП 21-01-97*; п. 5.2.15 СП 1.13130.2009.	01.06.2022	
6.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 1, согласно техническому паспорту, в свету менее 1,2 м. (фактически 1,16 м).	ст. 46 Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002; ст.4 п.4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009.	01.06.2022	
7.	На чердаках зданий и сооружений, следует предусматривать выходы на кровлю через окна размером не менее 0,6х0,8 метра (по факту 0,6х0,7).	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.5 СП 4.13130.2013.	01.06.2022	
8.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 3 в помещение № 1, согласно техническому паспорту, в свету менее 1,2 м. (фактически 0,91 м).	ст. 46 Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002; ст.4 п.4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009.	01.06.2022	
9.	В помещении № 6 для отделки стен применен материал с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификаты соответствия не предоставлены).	ч.4 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009.	01.06.2022	
10.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 7 в помещение № 6, 1-го этажа, согласно техническому паспорту, выполнена в свету менее 0,7 м (фактически 0,59	п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.	01.06.2022	

	м).		
11.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации на 1 этаже в помещениях № 44, 43, согласно техническому паспорту, выполнена в свету менее 1 м (фактически 0,59 м).	ст.4 п.4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.	01.06.2022
12.	В коридоре 1-го этажа на пути эвакуации допускается размещение оборудования (электроцит), выступающего из плоскости стены на высоте менее 2 м (по факту 1,52 м).	ч.4 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.3 СП 1.13130.2009.	01.06.2022
13.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 21, согласно технического паспорта, в свету менее 1,2 м. (фактически 1,06 м).	ст. 46 Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002; ст.4 п.4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009.	01.06.2022
14.	В лестничной клетке, помещение № 21, согласно технического паспорта, отсутствуют перила.	ч.4 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.	01.06.2022
15.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации, при одностороннем открывании дверей в помещении № 10, согласно технического паспорта, менее 1 м (по факту 0,3 м).	ч.4 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2009.	01.06.2022
16.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации из подвала на улицу, согласно технического паспорта, менее 0,7м (по факту 0,5 м).	ч.4 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.	01.06.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



«07» июня 2021 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«07» июня 2021 г.

Старший инспектор ОНПР г. Пермь по Кировскому району 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пермь  
Н.И.Каракулова

директор ГКУ СО ПК «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Пермь  
Индейкина Т.Л.

Телефоны доверия: МЧС России 8(495) 400-99-99  
ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342)258-40-02