



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ**

Государственному казенному учреждению
Пермского края социального обслуживания
населения «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»

г. Пермь ул. Куйбышева, 169/4

**1 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ГОРОДУ ПЕРМИ**

ул. В.Каменского, 2 г. Пермь, 614046

Тел. (8-342) 229-12-42, 229-12-25

Факс (8-342) 222-40-26

E-mail: ondperm@yandex.ru

09.07.2015 № 962-2-6-10
на № _____ от «__» _____ 20 г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

« 09 » июля 2015 г.

г. Пермь, ул. В.Каменского, 2-310

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, Заместитель Главного государственного инспектора города Перми по пожарному надзору майор
внутренней службы Балмашев Дмитрий Александрович.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 151-15К-15 от «09» июля 2015г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на юридическое лицо Государственное казенное учреждение Пермского края социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» юридический адрес: г.Пермь, ул. Куйбышева,169/4.

Осуществляющего деятельность по адресам: г. Пермь, ул. Победы,37, ул. Химградская,9.

17.02.2015 в 11-00 при проведении проверки деятельности юридического лица Государственного казенного учреждения Пермского края социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», состояния зданий, территории, помещений по адресам г. Пермь ул. Победы,37, и ул. Химградская,9, при осуществлении своей деятельности допущены нарушения требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, а именно:

1. В здании Государственного казенного учреждения Пермского края социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Перми по адресу г. Пермь ул. Победы,37 не обеспечена передача сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи 01 Государственной противопожарной службы без участия работников объекта (ст. 83 ФЗ 123 от 22.07.2008 г.)
2. В здании Государственного казенного учреждения Пермского края социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г.

Перми по адресу г. Пермь ул. Химградская, 9 не обеспечена передача сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи 01 Государственной противопожарной службы без участия работников объекта (ст. 83 ФЗ 123 от 22.07.2008 г.)

за что предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4. ч. 4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносится постановление)

Вам необходимо:

1. Обеспечить выделение финансовых средств на выполнение выявленных нарушений в области пожарной безопасности (перечень мер по устранению причин и условий способствовавших совершению административного правонарушения)
2. Разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений норм и правил пожарной безопасности с назначением ответственных лиц за выполнение мероприятий
3. Предоставить данный план мероприятий в 1 Отдел надзорной деятельности по городу Перми.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления. Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.


(подпись лица, вынесшего постановление)

Заместитель главного государственного инспектора
города Перми по пожарному надзору
майор внутренней службы Д.А. Балмашев

Представление получил _____

(дата, должность, подпись)

(ФИО)

Представление направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а т.236-15-05, 210-44-23, факс 212-42-52

(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отделения надзорной деятельности г.Перми по Кировскому району 1 Отдела надзорной деятельности
по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного

управления МЧС России

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Пермь, ул. Сысольская, 16, т. 284-10-35 ф. 284-04-20, E-mail:kirov6ond@rambler.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона,)

Предписание № 16/1/2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения
пожара.

ГКОУ СОН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города
Перми по пожарному надзору УНПР Главного управления МЧС России от "20" января 2015 года
№ 5, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период
с 15 час 30 мин. "12" февраля 2015 года по 14 час 30 мин. "13" февраля 2015 года проведена
внеплановая выездная проверка Каракуловой Натальей Игоревной, старшим инспектором отделения
надзорной деятельности г.Перми по Кировскому району 1 ОНД по городу Перми УНПР ГУ МЧС
России по Пермскому краю

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления),

мест осуществления деятельности ГКОУ СОН «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» по ул. Победы, 37, ул. Химградская, 9, совместно с заместителем директора
ГКОУ СОН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Лисковой Людмилой
Александровной

(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе
проверки:

N Пр ед пи са ни я	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отм (подп выпол (указ), тол выпол
1	2	3		

1. Здание Государственного
казенного учреждения
Пермского края социального
обслуживания населения
«Социально-реабилитационный
центр для
несовершеннолетних» г. Перми
По адресу г. Перми
ул.Победы,37 не оборудовано
пожарной автоматикой с
передачей сигнала о пожаре по
радиотелекоммуникационной
системе на центральный узел
связи 01 Государственной

НПБ 110-03 п.12 Перечень зданий и помещений,
которые целесообразно оборудовать пожарной
автоматикой с передачей сигнала о пожаре по
радиотелекоммуникационной системе на
центральный узел связи 01 Государственной
противопожарной службы. Часть 7 ст. 83 ФЗ 123 от
22.07.2008 г.
Системы пожарной сигнализации должны
обеспечивать подачу светового и звукового
сигналов о возникновении пожара на приемно-
контрольное устройство в помещении дежурного
персонала или на специальные выносные
устройства оповещения, а в зданиях классов
функциональной пожарной
опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием
этих сигналов на пульт подразделения пожарной
охраны без участия работников объекта и (или)
транслирующей этот сигнал организации.

30.06.2015

2.	Здание Государственного казенного учреждения Пермского края социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Перми По адресу г. Перми ул.Химградская,9 не оборудовано пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи 01 Государственной противопожарной службы.	НПБ 110-03 п.12 Перечень зданий и помещений, которые целесообразно оборудовать пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи 01 Государственной противопожарной службы. Часть 7 ст. 83 ФЗ 123 от 22.07.2008 г. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	30.06.2015
----	--	--	------------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

«14» июня 2015 г.

Инспектор отделения надзорной деятельности
города Перми по Кировскому району 1 ОНД
по городу Перми
Каракулова Н.И.


Предписание для исполнения получил:

«14» июня 2015 года.

(должность, фамилия, инициалы)

*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефон доверия ГУ МЧС России по Пермскому краю т. (342)21
Телефон доверия МЧС России (495) 445
Телефон доверия ПРЦ 8-800-100



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пермскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
1 Отдел надзорной деятельности по городу Перми
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Пермь
(место составления акта)

“ 17 ” февраля 2015 г.
(дата составления акта)
13 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 16

Объект защиты: помещения, здания Государственного казенного учреждения Пермского края социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Перми по адресам: г.Пермь ул.Победы,37, ул. Химградская,9. Адрес регистрации юридического лица: г.Пермь ул.Куйбышева,169/4
(место проведения проверки)

На основании: письменного распоряжения начальника 1 Отдела надзорной деятельности по городу Перми управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Пермскому краю подполковника внутренней службы Суханова Е.К. от 20.01.2015 № 16
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государственного казенного учреждения Пермского края социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Перми
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«12» февраля 2015 г. с 15 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. Выход на объект надзора. Визуальный осмотр. Продолжительность 0,5 часа.
«13» февраля 2015 г. с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. Выход на объект надзора. Визуальный осмотр. Продолжительность 0,5 часа.
«17» февраля 2015 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Подготовка и изготовление документов по результатам проверки. Продолжительность 1 час.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности г.Перми по Кировскому району 1 Отдел надзорной деятельности по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведе

Директор Государственного казенного учреждения Пермского края социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Перми Индейкина Т.Л.
№ 16 от 20.01.2015 в 13 00 часов

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Каракулова Наталья Игоревна старший инспектор отделения надзорной деятельности г. Перми по Кировскому району 1 Отдела надзорной деятельности по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Аликина Е.В., Лискова Л.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены факты невыполнения предписания органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание №1728/1/1-2 от 12.12.2013 года не исполнено, срок исполнения которого истек 14.01.2015г.

ул.Победы,37			
1.	Здание Государственного казенного учреждения Пермского края социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Перми По адресу г. Перми ул.Победы,37 не оборудовано пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи 01 Государственной противопожарной службы.	НПБ 110-03 п.12 Перечень зданий и помещений, которые целесообразно оборудовать пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи 01 Государственной противопожарной службы. Часть 7 ст. 83 ФЗ 123 от 22.07.2008 г. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт	директор Государственного казенного учреждения Пермского края социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Перми Индейкина Т.Л.

99,
10;
67

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

✓ 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствующий (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:


(подпись)
« 14 » февраля 2015 г.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности города Перми по Кировскому району 1 ОНД по городу Перми
Каракулова Н.И.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):


(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 18 » декабря 2015

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефоны доверия: МЧС России: (495) 449-99-
ПРЦ МЧС России: (800) 100-11-
ГУ МЧС России по Пермскому краю: (342) 210-45